

## Smlouva

o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení

(uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany:

1. PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273 76 516  
zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10158  
zastoupená: **Ing. Lubomír Vavro, MBA, na základě vnitřního předpisu**  
(dále jen "PREdi")

a

2. Obchodní firma/ název: Abexa s.r.o.  
Sídlo: Praha 2 Perucká 2522/1 12000  
IČ: 06476244

Zastoupená: Martin Bartoš

Adresa pro zaslání korespondence: **Praha 2 Perucká 2522/1 12000** Tel: 603837283

(dále jen "spolupracující partner")

**Příjmení, jméno a titul revizního technika, jehož prostřednictvím budou prováděny činnosti vyplývající z této smlouvy:**

### Pavel Košat

Datum narození: **21.06.1967** Adresa: Praha Za zastávkou 373 10900

Mobil: **608779324**

Email: **abexa@abexa.cz** Webové stránky: **www.abexa.cz**

čís.osvědčení §9 vyhl. č.50/78 Sb. ČÚBP a ČBÚ: 13715/5/19/R-EZ-E2A

vydané dne: **13.09.2019** kým: **TIČR Praha** na zařízení: Do 1000V včetně hromosvodů v objektech třídy A

čís.osvědčení §8 vyhl. č.50/78 Sb. ČÚBP a ČBÚ: 180/2018

vydané dne: 16.07.2018 kým: EZ Test s.r.o.

Ev.č.oprav. ve smyslu vyhl. 73/2010 Sb. (č.20/79 Sb.): **9138/2/18/EZ-M,O,R,Z-E2A**

vydané dne: **25.09.2018** kým: **TIČR Praha** Na koho: **Na firmu u níž je zaměstnán**



vzor podpisu

vzor používaného razítka spolupracujícího partnera  
evidenční číslo 5CV

se dohodly takto:

II.

- PREdi uděluje podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby spolupracující partner prováděl práce (zásahy) na odběrném elektrickém zařízení NN, které není vlastnictvím PREdi a kterým prochází neměřená elektřina na vymezeném území PREdi. **Tento souhlas je nepřenositelný na třetí osobu.** Spolupracující partner je povinen zajišťovat práce (zásahy) pouze prostřednictvím shora uvedeného revizního technika.
- Spolupracující partner má souhlas PREdi zasahovat v nezbytném rozsahu do odběrného elektrického zařízení za přípojným místem (přípojkovou skříň) a do přívodů k měřicímu zařízení včetně měřícího zařízení, kudy prochází neměřená elektřina pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné a v souladu s podmínkami a požadavky PREdi. Zásahy do rozvodných zařízení, která jsou v majetku nebo správě PREdi, musí spolupracující partner předem konzultovat s příslušným zaměstnancem sekce Příprava a realizace staveb PREdi a vyžádat si jeho souhlas. Písemné vyjádření PREdi musí být vydáno také před zahájením prací směřujících ke zvýšení hodnoty předřazeného jističe, případně změně hodnoty MTP, nebo ke zřízení nového odběrného místa.
- Spolupracující partner má souhlas provádět práce v přípojkových skříních v rozsahu následujícího odstavce 4. V případech, kdy se bude jednat o přezbrojení či přemístění přípojkové skříně, musí spolupracující partner tyto zásahy předem konzultovat s příslušným zaměstnancem sekce Příprava a realizace staveb PREdi a řídit se jeho písemným stanoviskem.
- Spolupracující partner je oprávněn provádět osazení nebo výměnu nožových pojistek přípojkové skříně a přípojování či výměnu vedení k elektroměru (elektrické přípojky). V případě zřízení nebo rekonstrukce HDV je spolupracující partner povinen osadit nožové pojistky dle projektové dokumentace schválené PREdi.
- PREdi splní svou povinnost poskytovat spolupracujícímu partnerovi informační materiály, zejména o technických podmínkách připojení, adresách a úředních hodinách zákaznických center zveřejněných těchto údajů prostřednictvím internetových stránek [www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz) a [www.pre.cz](http://www.pre.cz).
- PREdi bude spolupracujícímu partnerovi poskytovat potřebné formuláře aplomby.

7. PREDi je oprávněna doporučovat spolupracujícího partnera svým zákazníkům.

III.

1. Spolupracující partner je povinen dodržovat ustanovení technických norem, účinných cenových rozhodnutí ERÚ, právních předpisů a technických požadavků PREDi. Odpovídá za to, že po provedených úpravách elektrické zařízení vyhovuje podnikové normě PREDi MM 501 (připojovacím podmínkám), se kterou se měl možnost seznámit, ostatním technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce a tuto skutečnost potvrzuje na formuláři "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN", který musí být zákazníkem bezodkladně doručen na zákaznické centrum. Jednu kopii předá spolupracující partner pověřenému zaměstnanci PREDi, a to nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, v němž formulář potvrdil.

2. Spolupracující partner je povinen po každé provedené práci zajistit odběrné místo plombou, případně více plombami a to i v případě, kdy na odběrném místě budou ještě prováděny další úpravy. Zavazuje se, že nepředá tyto plomby a plombovací kleště třetím osobám.

3. Spolupracující partner je povinen do potvrzeného formuláře "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN" uvést osmimístný evidenční znak. Za trojmístné evidenční číslo této smlouvy uvádí dvouciferně kalendářní rok a čtyřciferně pořadové číslo (např. xxx200007).

4. Spolupracující partner je povinen neprodleně sdělit PREDi zjištěné případy poškození jejích zájmů a porušení energetického zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Zároveň ručí za to, že jeho činností nedojde k poškození zájmů PREDi a porušení ustanovení energetického zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

5. Spolupracující partner je povinen vést přehlednou evidenci použitých plomb a evidenci o přerušení dodávky elektřiny u zákazníků PREDi, které je povinen předložit PREDi nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, v němž plomby použil.

6. Spolupracující partner se zavazuje sdělit písemně PREDi jakoukoliv změnu údajů uvedených v části I. této smlouvy do pěti pracovních dnů od účinnosti změny.

7. Spolupracující partner odpovídá za kvalitu a jakost práce poskytnuté zákazníkovi PREDi, za informovanost zákazníků PREDi o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dle platných energetických předpisů. V případech, kdy jeho činností dojde k přerušení dodávky elektřiny zákazníkům, postupuje podle zásad uvedených v příloze této smlouvy "Komunikace osob provádějících práci s přerušením dodávky elektřiny pro zákazníky PREDi". Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy.

8. Spolupracující partner je povinen zajistit, aby zákazník volající v po-pá 8-22, so-ne 8-16 hodin na kontaktní telefonní číslo 220580560, 608779324, s požadavkem zajištění prací v rozsahu této smlouvy dostal všechny potřebné informace a byla mu učiněna nabídka provedení požadovaných prací bez zbytečného odkladu a za přiměřenou cenu.

IV.

1. Spolupracující partner odpovídá za všechny škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvních povinností uvedených v části III. této smlouvy, včetně nákladů, které byla PREDi nucena následně vynaložit na uvedení odběrného místa do souladu s technickými předpisy a právními předpisy na úseku bezpečnosti práce.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě ztráty či odcizení plombovacích kleští (raznic) je povinností spolupracujícího partnera uhradit PREDi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy a dále v případech podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní strany porušení povinností uvedených v části II. a III. této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Spolupracující partner souhlasí s poskytnutím svých identifikačních a kontaktních údajů pro účely plnění této smlouvy a dále souhlasí s jejich poskytnutím zákazníkům PREDi za účelem plnění článku II. odst. 7 této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva byla sjednána na dobu určitou a její účinnost končí dnem: 13.09.2024 nebo ukončením platnosti osvědčení spolupracujícího partnera dle ust. § 8 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb. Po ukončení účinnosti této smlouvy je spolupracující partner povinen vrátit do tří dnů plombovací kleště, nepoužité plomby a formuláře.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetly a že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze dne: 10.06.2021

  
PREDistribuce, a.s.

**PRE DISTRIBUCE S.P.O.**  
IČ: 06476244  
DIČ: CZ06476244  
  
spolupracující partner

  
revizní technik

## **Příloha: Komunikace osob provádějících práci s přerušením dodávky elektrické energie pro zákazníky PREdistribuce, a. s. – spolupracující partner**

Ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Vyhlášky ERÚ č. 540/2005 Sb. v platném znění, o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, a Vyhlášky MPO č. 79/2010 Sb., o dispečerském řádu energetické soustavy České republiky, je PREdistribuce, a. s., povinna sledovat, vykazovat a evidovat veškeré přerušení dodávky elektřiny. Proto je nutné veškeré práce na elektrických zařízeních, které jsou spojené s přerušením dodávky elektřiny pro zákazníky, projednat s Dispečinkem NN nebo Poruchovou linkou distribuce.

### **Postup při přerušení dodávky**

#### **1. Poruchy na neměřené části domovní instalace spojené s přerušením dodávky elektřiny pro zákazníky PREdistribuce, a. s.**

U poruch na neměřené části domovní instalace spojených s přerušením dodávky elektřiny pro zákazníky PREdistribuce, a. s., se spolupracující partner (ve smyslu smlouvy o spolupráci) před samotným vypnutím instalace telefonicky spojí s Dispečinkem NN na tel. č.: 738 396 101 (602 362 031) a oznámí místo, důvod vypnutí, jméno spolupracujícího partnera a evidenční číslo uvedené ve smlouvě o spolupráci. Po skončení přerušení dodávky nahlásí spolupracující partner čas ukončení na Dispečink NN na tel. č.: 738 396 101 (602 362 031).

#### **2. Plánované práce s přerušením dodávky elektřiny pro zákazníky PREdistribuce, a. s.**

- (1) Práce na elektrickém zařízení, při které dojde k přerušení dodávky elektřiny pro zákazníky PREdistribuce, a. s., se považuje za plánovanou práci s nutností 15denní ohlašovací povinnosti dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- (2) Před započítím prací minimálně 15 dní dopředu spolupracující partner provádějící práci oznámí přerušení dodávky elektřiny dotčeným zákazníkům způsobem v místě tomu obvyklém. Vyvěsí oznámení o přerušení dodávky elektřiny, jehož vzor je v příloze, a kopii pošle s uvedením svého evidenčního čísla faxem nebo e-mailem na Poruchovou linku distribuce (fax. č. 26705 5466, e-mail: poruchy@pre.cz). V den zahájení prací nahlásí telefonicky na Poruchovou linku distribuce na tel. č.: 800 823 823 započítí prací a plánovaný konec bezproudí pro konečné zákazníky. Ukončení bezproudí nahlásí neprodleně na Poruchovou linku distribuce na tel. č.: 800 823 823.
- (3) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny musí obsahovat veškeré předtištěné náležitosti: datum a čas přerušení, místo přerušení, datum vystavení, firmu provádějící práci a jméno pověřené osoby včetně telefonního spojení a stručný popis práce (např. rekonstrukce domovní instalace).